

本府就「建議永康區社教中心即將整修完畢，但因現有冷氣機組老舊，空調主機等皆不堪使用，請更換並增設分離式冷氣機。」案，敬答覆如下：

有關永康區社教中心整修後空調主機老舊使用效率不佳部分，特別感謝議座蒞臨指導 11 月 3 日召開之空調主機設備問題會議，將會同區公所確實依討論決議事項辦理執行。

目前進度：

一、場館正常營運為優先考量，請公所再嘗試將空調主機設備運轉一段時間觀察是否因整建近三年長期未使用所致，持續壓力測試中。

二、建築師評估演藝廳空調回風管路增設經費為 11 萬餘元，可降低溫度 2-3 度，先請文化局協助由整建案辦理，已由工程管理費項完成。

三、請空調專業技師及公所空調委外廠商，就既原估經費 1500-1600 萬元再現場詳為評估規劃後提出整體空調設備汰換計畫，以利區公所向中央教育部提出申請補助，目前已轉向文化部提出申請待核定即執行處理。

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺南市政府文化局 函

地址：708201臺南市東區中華東路3段332號

承辦人：方議震

電話：06-2692864#600

傳真：06-2697134

電子信箱：faich@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局永華文化中心管理科

發文日期：中華民國112年11月13日

發文字號：南市文永字第1121465061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送112年11月3日召開「永康社教館整建工程-空調主機設備問題」會勘會議紀錄一份，請查照。

說明：依據臺南市政府文化局112年10月11日第1121324813號簽辦理。

正本：李鎮國議員服務處、臺南市政府民政局、臺南市永康區公所

副本：本局永華文化中心管理科、九穗聯合建築師事務所

局長謝仕淵

「永康社教館整建工程」空調主機設備問題會議

會議紀錄

壹、時間：112 年 11 月 03 日（星期五）下午 15 時 00 分

貳、地點：永康社教中心 A 棟 4 樓研習教室（台南市永康區永大二路 88 號）

參、主持人：文化局陳副局長修程

紀錄：顏嘉儀

肆、出席人員：如簽到單

伍、會議事項：

永康社教館空調主機設備問題討論。

陸、結論：

- 一、場館正常營運為優先考量，請公所再嘗試將空調主機設備運轉一段時間觀察是否因整建近三年長期未使用為主因。
- 二、短期解決方案：建築師評估演藝廳空調回風管路增設經費為 11 萬餘可降低溫度 2-3 度，先請文化局協助由整建案工程管理費項下簽出。
- 三、長期解決方案：請空調專業技師及公所空調委外廠商，就既原估經費 1500-1600 萬再現場詳為評估規劃後提出整體空調設備汰換計畫，以利區公所向中央教育部提出申請補助，待明年執行處理。

柒、散會：下午 16 時 21 分

臺南市政府文化局
永康社教中心空調主機設備問題
簽到表

- 一、開會名稱：「討論永康社教中心空調主機設備問題」
 二、時間：112 年 11 月 3 日（星期五）下午 3 時 0 分
 三、地點：永康社教中心 A 棟 4 樓研習教室（台南市永康區永大二路 88 號）
 四、主席：文化局副局長 陳修程
 五、出列席人員：

出列席單位	簽到
李鎮國議員服務處	李鎮國
臺南市政府民政局	
臺南市永康區公所	陳勝楠 陳世火 蔡大勝
臺南市政府文化局	陳修程 石江
九穗聯合建築師事務所	鍾建夫
吳承濤空調專業技師	吳承濤

自輝營造

湯和 蔡凱騰