

本府就「北安橋南向右側護欄與橋面破損，建請儘速修整並評估是否影響橋梁安全」案，敬答覆如下：

- 一、本府工務局業已派工修復該處破損，另經全面檢視，北安橋上另有3處類似損壞處，本府工務局亦一併修復完成。
- 二、經查該處破損係屬橋面護欄基座與人行道樓梯護欄間伸縮縫長期振動碰撞所造成，經評估非屬橋梁主體結構，對橋梁及行車安全尚無影響。

