

第 4 屆第 5 次定期會建設 3 號案-文化局補充資料

本府就「七股、佳里區圖書館在 0121 震後是否需增加補強的經費」案，補充說明如下：

- 一、七股區圖書館於 112 年 10 月 31 日完成建築物耐震能力詳細評估，CDR 值=0.241，佳里區圖書館於 112 年 7 月 10 日完成建築物耐震能力詳細評估，CDR 值=0.707，兩館因耐震能力(CDR)均小於 1，耐震能力不足，需進行補強工程，113 年 12 月 20 日函教育部申請補強經費。
- 二、114 年 2 月 25 日教育部核定補助本市「112-113 年公共圖書館耐震能力改善實施計畫」第 4 階段(114 年度-七股區圖書館、佳里區圖書館)總經費新臺幣(以下同) 2,104 萬元，並請本府於 114 年 4 月 30 日前依據大部審查意見修改計畫書及經費申請表，本府於 114 年 4 月 8 日函送修正後計畫書及經費申請表，大部現正進行審查中。
- 三、114 年 1 月 21 日凌晨 0 時 21 分發生芮氏規模 6.4 級地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，本市震度為 5 級，七股區圖書館及佳里區圖書館經區公所現場勘查後，未發現有梁柱進一步結構性之裂縫，僅在表面粉刷層有些許裂縫，尚可在本次補助額度內一併進行修繕。