

本府就「請辦理麻豆區海埔里排水改善工程(第五期)」，因排水渠道每逢豪雨或颱風必淹，改善排水系統，以杜絕淹水。」案，敬答覆如下：

- 一、麻豆區海埔里排水路因護岸老舊破損且雜草叢生，為考量海埔社區聚落防洪安全分期辦理改善，109年迄今已核定853萬計四期辦理改善，其中113年4月3日核定第四期250萬元委由麻豆公所代辦。
- 二、(五期)四期末端至海埔里抽水站尚有125m，已達海埔中排抽水站新建工程範圍，水利署113年8月核定1.8億(工程1.75億、用地500萬)，預計將海埔中抽水站由2cms 擴充至5cms 和施作前池，五期範圍將整合為抽水站前池。

