

對貴會第 2 屆第 8 次定期大會決議案之書面答覆

本府就「建請水利局除持續整治三爺溪，並應善用崑山抽水站，強化崑山區內排水能力」決議案，敬答覆如下：

1. 三爺溪排水雖為中央管區排，唯因其流域面積廣大，又流經仁德區主要精華區域，本局自 101 年起即爭取中央補助，陸續辦理主流及主要支流包含大灣排水、太子廟中排、仁德排水及一甲排水等應急加高工程，已逐年降低淹水面積，達成初步保護效果，另針對三爺溪下游（萬代橋下游至二仁溪段）已爭取納入前瞻基礎建設分三期辦理整治，整體整治完成後可有效將低上游大灣排水水位，期程如下：
 - (1)108 年-110 年、萬代橋-後壁厝排水出口、長約 3118M、經費 8 億 9,500 萬元。
 - (2)111 年-113 年、後壁厝排水-文賢排水出口、長約 4243M、經費 12 億 8,000 萬元。
 - (3)114 年-116 年 文賢排水出口-二仁溪匯流口、長約 3617M、經費 9,800 萬元。
2. 有關崑山科技大學周邊淹水問題，本府已於 107 年 11 月 6 日邀請相關單位辦理會勘，由本府工務局委託永康區公所代辦，預計於崑大路 201 巷新建側溝，將崑大路較低窪之排水透過新建之側溝引流至崑山抽水站抽排，以強化崑山區內排水效能；此外針對三爺溪未整治部分(萬代橋至二仁溪口)已提報納入前瞻基礎建設辦理改善。