

本府就「麻豆區埤頭里小埤需設立大型抽水站，必須28CMS以上抽水至埤頭排水。」案，敬答覆如下：

- 一、近年來極端氣候導致積淹水之風險遞增，為避免埤頭排水水位影響，造成小埤、苓子林及市區積淹水，規劃向國土署爭取5.56億推動 P01 抽水站(28.8cms)及蓄洪池(15.2萬噸)，113年8月24日召開地方說明會，未獲普遍支持，將持續凝聚地方共識。國土署113年10月4日先核定128萬辦理規劃檢討，114年將先檢討抽水站推動策略及優先方案。
- 二、抽水站未改善前，將於埤頭排水沿岸機動調度中央抽水機支援抽排。

麻豆區埤頭排水P01抽水站及蓄洪池規劃說明

◆市區排水經麻學路下水道K幹線排入埤頭排水，為避免埤頭排水水位影響造成小埤、苓子林及市區積淹水，規劃**P01抽水站及蓄洪池**。

◆規劃內容(整體用地4.48公頃)

1. 抽水站**28.8CMS(0.54公頃)**
2. 蓄洪池**15.2萬噸(3.94公頃)**

