檔　　號:
保存年限:

臺南市政府 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號(民治市政中心)
承辦人：洪義傑
電話：06-6351458
傳真：06-6351457
電子信箱：yijien0725@gmail.com

受文者：臺南市議會

發文日期：中華民國111年10月26日
發文字號：府經能字第1111365745號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(1365745A00_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送本府對貴會陳議員昆和於第3屆第8次定期會議員提案(財經第2號案)有關「北門區蘆竹溝太陽能」乙案之書面答覆1份，請查照。

說明：依據貴會陳議員昆和於第3屆第8次定期會議員提案事項辦理。

正本：臺南市議會
副本：陳議員昆和、李議員鎮國、李議員啓維、蔡議員旺詮、Ingay Tali穎艾達利議員、臺南市政府秘書長室、臺南市政府研究發展考核委員會、本府經濟發展局秘書室、本府經濟發展局能源科 電子公文交換章 2022/10/26 16:42:16

本府就「針對北門區三光里蘆竹溝太陽能案場，每逢早晚站滿候鳥與白鷺鷥，請檢討與成效，目前該案場設置已滿一年，發電量有多少？是否達到標準量能？又該處案場依據民眾陳情排水有問題，請提出如何改善之檢討。

」案，敬答覆如下：

一、 候鳥棲息：蘆竹溝案場每逢早晚站滿候鳥與白鷺鷥，對鳥類棲息與活動沒有造成顯著影響。自蘆竹溝太陽能案場進入營運期，該公司維運人員進行定期巡檢，並以清水清洗模組，避免鳥類糞便沾附模組上方影響發電量，且避免污染水源之疑慮。

二、 發電量:統計蘆竹溝電廠自110年8月完工併網到111年6月30日的發電量為2600萬度電。該案場裝置容量為11.1MW，依臺南地區每KW平均日發電量，本案場已達標準量能。

三、 排水問題：該案場在建置時已規劃獨立排水線路，水路在三池內連通，並直接排入將軍溪，避免影響蘆竹溝漁港養蚵範圍。

四、 承蒙貴會議席對太陽光電問題之關切，本府至為感謝，尚不吝賜教。