

本府就「建請提升下營區南59線黑橋南、北兩側抽水機量能」案，敬答覆如下：

- 一、經查麻豆排水黑橋南、北岸支流為農田排水，為協助區域加速排水，水利局業於111年完成黑橋抽水平臺，設置0.3CMS移動式抽水機，目前黑橋南、北岸各計1臺抽水機。
- 二、水利局將檢討抽水機組量能，使發揮最佳抽排成效，因增設抽水設施涉及私有土地，需請公所與地方協商取得土地同意書，未改善前將機動調度中央抽水機支援抽排。

