

對貴會第 2 屆第 5 次定期大會決議案之書面答覆

本府就「建請市府儘速辦理永康區三民街 90 巷社區道路排水整修工程」案，敬答覆如下：

本府工務局已於 106 年 2 月 22 日會同市議員李坤煌、永康區公所、三民里辦公處現勘，三民街 90 巷側溝斷面不足，及路面老舊且有部分龜裂及粒料剝離情形，區公所規劃辦理施作矩形側溝 480m，及 AC 路面改善面積 1300 平方公尺，所需經費 254 萬元，將錄案視本府財政狀況研議辦理。