

對貴會於第 2 屆第 7 次定期大會提案之書面答覆

本府就「後壁區仕安部落內排水改善工程」案，敬答覆如下：

- 一、 經查該排水為東竹圍後小排二之十二，原為農田排水設施經時代變遷形成仕安部落周邊排水，後壁區公所提案改善長度 293 公尺金額約 730 萬，該排水為砌石溝雖局部有崩壞情形，但大致上渠道尚堪用唯部落內渠寬尚且不足，故無須整段改善，本府水利局建議改善部落內渠寬不足及溝體崩壞嚴重之排水溝長約 100 公尺金額約 250 萬（W*H；3*2.5m），優先保護聚落內居民安全，惟因財政窘迫，將視財源狀況逐段辦理改善。



- 二、 鈞座關心市政、反應民情，特此致謝。