

本府就「下營區市道174線21K~23K 道路鋪面破損嚴重，提請改善以利行車安全。」案，敬答覆如下：

經本府工務局111年6月23日派員與下營區公所、陳秋宏議員服務處現場勘查，174線市道22K+000~22K+273位於賀建國小旁路面轉彎處部分路面有老舊、龜裂及下陷之情事，爰經丈量改善長度約273公尺，寬度13M，面積約3550M²，瀝青混凝土所需約408噸，經費共計135萬元，已於本(111)年7月14日改善完成(如照片)。

