

對貴會第 2 屆第 4 次定期大會決議案之書面答覆

本府就「建請市府辦理佳里區民安里佳興國中西側瓶頸段排水改善工程」，敬答覆如下：

本府工務局已於 106 年 1 月 5 日會勘，該段排水溝渠因斷面較小，遇大雨有排水不及情形，原佳里區公所提案單預計施做 1.5 公尺*1 公尺矩形明溝以銜接下游排水渠道，原改善範圍長 230 公尺，經費 138 萬元，因原設計側溝寬度過寬，超出實際需求且恐影響行車安全，已請公所依實際排水需求重新規劃溝渠尺寸後再提送本府工務局，本府工務局將視年度預算研議改善方案。