

教育部體育署 函

地址：10489臺北市朱崙街20號
承辦人：林琬淑
電話：02-87711743
傳真：02-87728707
電子信箱：lin@mail.sa.gov.tw



受文者：臺南市政府體育局

發文日期：中華民國111年11月11日
發文字號：臺教體署學(二)字第1110042148號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：核定補助貴屬崑山國民小學「操場中央綜合球場地坪改善工程」經費新臺幣75萬6,000元，請依說明辦理經費請撥等相關事宜，請查照。

說明：

- 一、復貴局111年10月14日南市體設字第1111309321號函。
- 二、旨案核定計畫經費新臺幣（以下同）108萬元，補助經費75萬6,000元，補助比率70%，請以納入預算方式辦理，超過核定計畫金額請自籌，惟須依規定辦理計畫經費之變更。
- 三、本案依政府支出憑證處理要點第7點規定免附領據，補助金額於100萬元以下者，得一次全部撥付，計畫經發包完成後，應按發包金額*補助比率，於簽約後辦理撥付。爰請依本署110年12月17日臺教體署學（二）字第1100047221號函填報系統且發包完成後，備文併同、發包契約影本(含決標紀錄)及教育部補助地方政府經費請撥單，並附依審查意見及核定經費修正後之計畫，於112年1月1日之後送本署請撥款項。




- 四、審查意見：經現勘目前整體AC基礎層仍算良好，AC層無須刨3補4，小龜裂部分只需以樹魯沙漿修平後在上壓克力面層即可。
- 五、完成後依「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」檢附收支結算表及成果報告表單(路徑：教育部體育署－單位業務－學校體育－學校體育組下載區－教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則附件)，於112年6月30日前，函送本署辦理結案。
- 六、請於每月5號前至指定網站(<https://sasport.net/>)進行填報作業，並請一併調查不同性別學生及教職員意見並納入規劃設計，以期符合各性別運動需求，並於成果報告表中呈現有無實施。
- 七、有關經費支用及其他核銷作業事項，請依「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」辦理。
- 八、若需變更計畫預算規模、調整計畫項目，請依「教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則」，檢送經費調整對照表及修正前後之經費概算表送本署辦理。
- 九、本署編訂「學校運動設施設計參考手冊」，置於本署網站，敬請參考運用。若有工程施作問題，需委請本署運動場地設施輔導團予以協助，可逕洽社團法人臺灣體育運動管理學會02-28861261-17或E-MAIL至tassm2000@gmail.com聯繫。
- 十、本補助案請確實依據政府採購法等相關規定辦理，不得有限制競爭及避免產生行政院公共工程委員會所發布「政府採購錯誤行為態樣」之情事。有關「政府採購錯誤行為態

樣」，請參閱行政院公共工程委員會主管法規查詢系統(網址：<https://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000032>)。

正本：臺南市政府體育局

副本：本署學校體育組



裝

訂

線

111 年度臺南市永康區崑山國民小學 操場中央綜合球場地坪改善工程 申請計畫書

※需求補助項目：崑山國小操場中央綜合球場地坪改善工程

一、計畫目標：

- (一) 配合本校學生發展，建置適切之運動設施，以健全本校學生體能，培養學生健康身心。
- (二) 提供充分的運動場所，以滿足學生多元化體能訓練。
- (三) 改善操場運動設施，減少學生、社區居民運動傷害。

二、現況/問題分析：

- (一) 本校操場中央球場地坪龜裂嚴重，表層剝落破損，壓克力漆掉落，影響師生及社區民眾運動安全至極，亟需刨除地坪，重新鋪設，以營造最舒適安全的運動環境。
- (二) 本校為體育重點發展學校，目前體育團隊眾多，羽球、桌球、田徑、直排輪、游泳隊等，比賽成績優異，亟須仰賴好的體能訓練場地，維持選手良好的狀態。

三、計畫內容：

- (一) 綜合球場原有球場區地坪 AC 刨除(平均 3cm 厚)，重新鋪上 4cm 密級配 AC。
- (二) 鋪設五道壓克力耐候球場地坪。
- (三) 躲避球場三座及籃球場一座重新畫線。

四、學校提報預算需求（單位：元）

綜合球場地坪改善工程需求經費新台幣108萬元。

五、預期成效：

- (一) 建置完善運動場地與設施，豐富體育運動教學內涵。
- (二) 建立完善的運動場地設施，提供師生安全的上課環境，造福社區民眾鄰里。

附件：現況照片



說明：操場中央地坪大面積掉漆破損



說明：地坪龜裂嚴重



說明：地坪表層剝落



說明：地坪表層多處剝落、掉漆