

檔 號：

保存年限：

臺南市政府消防局 函

地址：70843臺南市永華路2段898號

承辦人：馮智泉

電話：06-2975119#1214

傳真：06-2981502

電子信箱：ox2110@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期：中華民國106年7月20日

發文字號：南市消救字第1060015560號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴會提議「永康區大灣路942巷641巷77號前道路排水、消防等問題」案，本局辦理情形如說明，請查照。

說明：

- 一、依據臺南市政府工務局106年7月13日南市工養一字第1060730083號函辦理。
- 二、經與台灣自來水股份有限公司第六區管理處永康服務所確認旨揭巷弄位處管線末端，水線管徑及壓力不足以增設消防栓。本局為顧公安，將運用附近消防水源加強上述附近場所救災演練並俟日後管線汰換時，再行增設消防栓。

正本：臺南市議會

副本：臺南市政府工務局、台灣自來水股份有限公司第六區管理處、本局第五救災救護大隊

