

對貴會第 2 屆第 5 次定期大會決議案之書面答覆

本府就「建請市府儘速辦理永康區蔦松一街至三民街高速公路涵洞路面改善工程」案，敬答覆如下：

本府工務局已於 106 年 3 月 16 日會同市議員李坤煌、永康區公所、三民里辦公處現勘，蔦松一街至三民街高速公路涵洞路面過低，每逢豪雨積水影響車輛通行，區公所規劃辦理 AC 路面墊高 30 公分（含級配 20 公分）及矩形暗溝加高長度 22 公尺，AC 路面改善面積 1485 平方公尺，所需經費 112 萬元，考量本府財源短絀，將錄案視本府財政狀況研議辦理。