

本府就「建請市府水利局改善麻豆區海埔里南49線大山埤子尾段排水」案，敬答覆如下：

- 一、本提案係屬於內政部營建署麻豆區雨水下水道規劃檢討報告中 G 幹線改善工程，其中位於南49線往北段已爭取營建署經費1,900萬元，辦理「臺南市麻豆區埤子尾 G 幹線改善工程」分流箱涵(W3.5xH1.5m)長度約400m，並已於108年完成。
- 二、有關大山社區到真理橋再增加分流箱涵，本府業於110年10月26日會同里長、區公所等單位辦理會勘，將依據內政部營建署麻豆區雨水下水道重新規劃檢討報告，於南大山腳小排1及南大山腳小排2間規劃分流箱涵(W3.5mxH1.5m)長度210m，可將南大山腳小排2往北分流至真理橋，所需經費1,155萬元將提報營建署前瞻計畫爭取經費辦理。為維持渠道通水斷面順暢，汛期前請公所加強側溝及箱涵清淤事宜。
- 三、承蒙貴會對於麻豆區治水工程之關切，本府至為感謝，尚請不吝賜教。

