

對貴會第 3 屆第 2 次臨時大會決議案之書面答覆

本府就「請市府應於麻豆 26 號水門增設抽水機組，讓海埔里附近居民免於淹水之苦」決議案，敬答覆如下：

- 一、 經查麻豆 26 號水門位於麻豆排水支流(南大山腳小排五)出口處，集水區主要蒐集麻豆真理橋與海埔中排間之魚塢與社區降雨逕流(南岸段)，若逢連續豪大雨且麻豆排水高漲致無法重力排水，易造成海埔里積淹水情形。
- 二、 本府於 108 年 3 月 8 日邀請議員、里長及麻豆區公所現地會勘，經檢討若於出口處增設抽排設備，因現地空間有限，需使用水路旁私有地新設抽水平台，爰請麻豆區公所協助取得土地使用同意書及提報新設抽水平台提案單至本府，由本府籌措經費改善。並由本府爭取調配抽水機，以加速海埔里內水抽排，降低淹水潛勢。
- 三、 承蒙 貴席對於市政之關切，本府至為感謝，尚請不吝賜教。