

內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：謝桓鈞

聯絡電話：02-87711214

電子郵件：cnc0901@cpami.gov.tw

傳真：

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年1月11日

發文字號：國署水建字第1131006574號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二 (1131007166_1131006574_113D2001472-01.ods、
1131007166_1131006574_113D2001474-01.ods、
1131007166_1131006574_113D2001473-01.pdf)


主旨：有關112年暴潮及海葵等颱風豪雨造成嚴重淹水災情，貴府提報「臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫」業奉行政院核定，預算總經費5,000萬元(中央統籌分配款3,500萬元、地方配合款1,500萬元)，請儘速納入預算並辦理工程設計、發包及施工等作業，請查照。

說明：

- 一、依據經濟部113年1月10日經授水字第11300501180號函轉行政院113年1月2日院臺經字第1125028009號函辦理。
- 二、請貴府依附件提送旨揭計畫工程標案明細表，以利後續作業。
- 三、為確保旨揭經費能專款專用，並建立工程執行撥款及管控機制，本署將於近日擬定相關作業要點後另行函送。

正本：臺南市政府

副本：內政部國土管理署下水道工程分署(含附件)



112年暴潮及海葵等颱風豪雨災害急需治理經費需求(內政部)

單位:千元

排序	縣市	鄉鎮	工程名稱	工程內容	工程費	用地費	總經費	中央統籌 分配款	地方自籌	補助比例	改善規劃、必要性說明
1	臺南市	安平區	臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫	1. 增設閘閘49處 2. 護岸修補50m 3. 增設抽水設備3處 4. 護岸加高及堤後排水改善800m	\$50,000	\$0	\$50,000	\$35,000	\$15,000	70%	1. 受潮汐及蘇拉颱風推升潮位等加成作用，造成水體無法以重力方式排水入海，且抽水量能不足及有效閘門控制，使得臨海地勢低窪地區發生淹水情形。 2. 改善河樂廣場近運河周邊及金華橋路面淹水情形
				合計	\$50,000	\$0	\$50,000	\$35,000	\$15,000		