

本府就「建請增高麻豆區北勢里西平寮社區護岸高度、增設抽水機組，確保里民生命財產安全。」案，敬答覆如下：

- 一、麻豆區北勢里西平寮社區業於98年依規劃報告完成社區防護並佈設0.5cms 移動式抽水機，又111年12月增設0.3cms 移動式抽水機，提升社區整體抽水量達0.8cms。
- 二、凱米颱風期間極端降雨造成西平寮社區南側圍堤失守，水利局113年8月1日委請顧問公司研議社區圍堤加高至埤頭排水護岸高改善方案，惟圍堤加高影響住家進出，將與地方民眾溝通後研擬改善方案。

