

本府就「建請增設下營區北頂中排大型抽水機組」案，敬答覆如下：

- 一、北頂中排全長約1,650公尺，係屬麻豆排水系統上游支流，集水區範圍主要為下營區賀建里，保護標的多為農田。
- 二、依規劃需拓寬渠寬至11公尺，鑒於全段治理經費龐大，水利局於109年完成應急簡易抽水站0.6CMS及出口閘門，並持續分段治理渠道以加速退水。
- 三、凱米颱風期間下營區總雨量約759毫米，超出設計防洪保護標準，水利局將檢討抽水量能防止積淹水事件發生。

